

## LICENCIA QUE OTORGA IRAM PARA EL USO DEL SELLO IRAM DE CONFORMIDAD CON NORMA IRAM Y LA MARCA DE SEGURIDAD DE LA ex S.I.C. y M.

### LICENSE GRANTED BY IRAM FOR THE USE OF THE IRAM MARK OF CONFORMITY WITH IRAM STANDARD AND THE ex S.I.C. y M. SAFETY MARK

#### DC-E-A271-001.1

Se deja constancia, por medio de la presente, que IRAM, Instituto Argentino de Normalización y Certificación, ha otorgado la Certificación según el Sistema N°5 recomendado en la Resolución N° 19 de fecha 25 de junio de 1992 del GRUPO MERCADO COMUN (MERCOSUR) al producto cuyas características se detallan a continuación.

*This document is a written evidence that IRAM, Instituto Argentino de Normalización y Certificación, has granted the Certification according to System N°5 recommended by Resolution N°19 dated on 25<sup>th</sup> June 1992 of GRUPO MERCADO COMUN (MERCOSUR), to the product with the following characteristics:*

EMPRESA BENEFICIARIA (TITULAR) / COMPANY NAME (LICENSE HOLDER):

AG METALURGICA S.A.

DOMICILIO LEGAL / OFFICE ADDRESS:

Olavarría 3661, Caseros, Partido de Tres de Febrero - Buenos Aires - Argentina

DOMICILIO DE LA(S) PLANTA(S) DE PRODUCCIÓN SUJETA(S) A INSPECCIÓN / ADDRESS(ES) OF THE PRODUCTION PLANT(S) UNDER INSPECTION:

AG Metalúrgica S.A. / Fernández de Oliveira 4626, 1678, Caseros, Buenos Aires, Argentina

PRODUCTO / PRODUCT:

Caja de derivación / Junction Box

REFERENCIA DE TIPO O MODELO / TYPE REFERENCE OR MODEL:

10x10x5; 10x10x8; 10x15x8; 10x20x8; 10x30x8; 12x12x8; 15x15x8; 15x20x8; 15x25x8; 15x30x8; 15x40x8; 20x20x8; 20x25x8; 20x30x8; 20x40x8; 20x50x8; 20x60x8; 25x25x8; 25x30x8; 25x40x8; 30x30x8; 30x40x8; 30x50x8; 30x60x8; 40x40x8; 40x50x8; 40x60x8; 50x50x8; 50x60x8; 60x60x8; 10x10x10; 10x15x10; 10x20x10; 10x30x10; 12x12x10; 15x15x10; 15x20x10; 15x25x10; 15x30x10; 15x40x10; 20x20x10; 20x25x10; 20x30x10; 20x40x10; 20x50x10; 20x60x10; 25x25x10; 25x30x10; 25x40x10; 30x30x10; 30x40x10; 30x50x10; 30x60x10; 40x40x10; 40x50x10; 40x60x10; 50x50x10; 50x60x10; 60x60x10

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES / MAIN CHARACTERISTICS:

Fabricadas en chapa de acero, de espesor 0.80/0.90 mm. y con una terminación de pintura esmaltada negra. Poseen puesta a tierra y cuatro tornillos para sujetar la tapa, removible. Cada caja de pase tiene accesos tanto para caños hasta 1" – en doble hilera – como para caños hasta 2" – en hilera simple. Profundidades: 5 cm – 8 cm – 10 cm. Grado de estanqueidad: IP 20. Temperatura de instalación: De -5°C a +60°C

MARCA / TRADE MARK OR NAME:

"AG Metalúrgica"

EN CONFORMIDAD CON LA(S) NORMA(S) / IN CONFORMITY WITH THE STANDARD(S):

IRAM 62670:2006

Esta Certificación IRAM estará vigente siempre y cuando el Licenciatario cumpla con las condiciones establecidas en: el Acuerdo de Contratación del Servicio de Certificación IRAM de Productos, Procesos y Servicios (DC-R 001) que ha sido conformado; el procedimiento de aplicación de las Marcas IRAM de Conformidad de la Certificación de Productos, Procesos y Servicios (DC-PG 129); la resolución S.C. N° 169/18 y demás requisitos legales vigentes aplicables.

*This IRAM Certification will be valid as far as the License holder keeps complying with the requirements established by: the Contract Agreement (DC-R 001), which has been signed by the License Holder; the procedure for applying the IRAM Marks of Conformity for Certification of Products, Processes and Services (DC-PG 129); the resolution S.C. N° 169/18 and all other current applicable legal dispositions.*

OBSERVACIONES ADICIONALES / ADDITIONAL REMARKS:

Esta Licencia de IRAM ha sido otorgada en base a los Informes N° / This IRAM License has been granted on the basis of the Reports No. 54241-1904-88686, 54242-1904-88687 & 54243-1904-88685, emitido por / issued by SHITSUKE.

Fecha de aprobación original:  
Original approval date:

2020-01-27

Fecha de aprobación:  
Approval date:

2020-01-27

Ing. Christian Grilauskas  
Gerencia Eléctrica-Electrónica  
Dirección de Certificación

DC FL 017 Rev. 8